

資料9 電気・機械要求性能表

※本リストに示される要求性能は標準案であり、事業者による創意工夫のある提案により市と協議のうえ適切に整備すること。

施設名	室名		電灯	コンセント	LAN/Wi-Fi			OA フロア	電話		TV 受信 設備	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	カラ付 インター ホ	非常 呼出	電気 時計	電波 時計	機械 警備	給水	給湯	ガス	空調		備考
			照度(Lx)		フリー	教育	行政		外線	内線													冷房	暖房	
(1) 小学校																									
① 校舎																									
教室	普通教室		500以上	6ヶ所以上	－	①	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	○	－	－	－	－	－	○	○	スクリーンボックス設置、可 動電子黒板を設置
	少人数・学習教室		500以上	6ヶ所以上	－	①	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	○	－	－	－	－	－	○	○	
	多目的室		500以上	6ヶ所以上	－	①	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	○	－	－	－	－	－	○	○	
	多目的室(ランチルーム)		500以上	6ヶ所以上	－	①	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	○	－	－	○	○	－	○	○	
	個別学習室		500以上	3ヶ所以上	－	①	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	○	－	－	－	－	－	○	○	
特別教室	理 科 室	理科室	500以上	壁7ヶ所以上	－	①	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	○	－	－	○	－	○	○	○	実験台(流し台、ガスコック、 コンセントつき)、流し台設 置
		準備室	300以上	4ヶ所以上	－	①	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○		
	音 楽 室	音楽室	500以上	7ヶ所以上	－	①	－	－	－	○	○	○	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	○	○	映像音響機器設置 (AMP,CD,MD,DVD,マイ ク等)
		準備室	300以上	4ヶ所以上	－	①	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○		
	図 工 室	図工室	500以上	壁7ヶ所以上 テーブル	－	①	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	○	－	－	○	－	－	○	○	プラスチック被服台流し台設 置
		準備室	300以上	4ヶ所以上	－	①	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○		
	家 庭 科 室	家庭科室	500以上	壁7ヶ所以上 テーブル	－	①	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	○	－	－	○	○	○	○	○	グリーストラップ被服台兼 調理台(流し台、ガスコンロ、 コンセントつき)、流し台設 置
		準備室	300以上	4ヶ所以上	－	①	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	○	－	－	○	○	洗濯機置場
	図 書 室	図書室	500以上	壁7ヶ所以上 床、タップ等	－	①②	－	○	－	○	○	○	○	－	－	－	○	－	－	－	－	－	○	○	大型モニター設置
		準備室	300以上	4ヶ所以上	－	①②	－	○	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○		
	教育相談室		500以上	3ヶ所以上	－	①	－	－	－	○	－	○	○	－	－	－	○	－	－	－	－	－	○	○	
特別 支 援 学 級	特別支援学級		500以上	6ヶ所以上	－	①	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	○	－	－	○	－	○	○	手洗い、スクリーンボックス 設置可動電子黒板を設置	
	トイレ・シャワー		300以上	○	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－		

施設名	室名	電灯	コンセント	LAN/Wi-Fi			OA フロア	電話		TV 受信 設備	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	カラ付 インター ホ	非常 呼出	電気 時計	電波 時計	機械 警備	給水	給湯	ガス	空調		備考
		照度(Lx)		フリー	教育	行政		外線	内線													冷房	暖房	
特別支援教室	特別支援教室	500以上	6ヶ所以上	-	①	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○	○	
	ことばの教室	500以上	6ヶ所以上	-	①	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○	○	
	ことばの教室用作業室	500以上	3ヶ所以上	-	①	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	
その他	コミュニティルーム	500以上	3ヶ所以上	-	①	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	
	ホテル・サンショウウオの部屋	500以上	3ヶ所以上	-	①	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○	○	
管理諸室	職員室	500以上	壁10カ所以上	-	①	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	手洗い設置
			床、タップ等								副	副		表示	表示	親								
	校長室	500以上	壁4カ所以上	-	①	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○	-	-	○	○	手洗い設置
			床、タップ等																					
	事務室	500以上	壁10カ所以上	-	①	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	-	○	○	
			床、タップ等											表示	表示									
	印刷室	500以上	○	-	①	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	
	応接室	500以上	壁4カ所以上	-	①	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	
			床、タップ等																					
	主事・湯沸室	500以上	4カ所以上	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	○	○	-	○	○	ミニキッチン(流し、IHヒーターつき)
	保健室	500以上	7カ所以上	-	①	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○	○	-	○	○	ミニキッチン(流し、IHヒーターつき)、足洗い(シャワー)設置、洗濯機置場
	放送室	500以上	○	-	①	-	○	-	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	放送卓を設置
											主	主												
	職員用 更衣室(男女)	300以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	
	職員用 シャワー室(男女)	300以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	
	職員・来客用 トイレ(男女)	300以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	手洗い、スロップシンク設置、温水洗浄・暖房便座
	職員・来客用 バリアフリートイレ	300以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	手洗い設置、温水洗浄・暖房便座、擬音装置
	給湯室	300以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	ミニキッチン(流し、IHヒーターつき)
	教材室	300以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	職員・来校者用玄関	300以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	監視カメラ
	スタッフ等控室	500以上	○	-	①	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	

施設名	室名	電灯	コンセント	LAN/Wi-Fi			OA フロア	電話		TV 受信 設備	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	カラ付 インター ホ	非常 呼出	電気 時計	電波 時計	機械 警備	給水	給湯	ガス	空調		備考	
		照度(Lx)		フリー	教育	行政		外線	内線													冷房	暖房		
その他	保護者室	500以上	○	-	①	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○		
	配膳室	400以上	○	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	○	-	-	○	○	-	○	○	手洗い設置	
	児童更衣室	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○		
	昇降口	300以上	○	-	①	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	手洗い・足洗い(外部) 監視カメラ	
	廊下	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	普通教室前(1ヶ所/2教室) に手洗い、スロップシンク設 置	
階段、エレベーター等	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○ EV	-	-	-	-	-	-	-			
児童用 トイレ	トイレ(男女)	300以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	手洗い、スロップシンク設置		
		バリアフリートイレ	300以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	手洗い設置	
②体育館																									
体育館	アリーナ	500以上	○	○ 災害用	①	-	-	○ 災害用	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	スピーカー フロアコンセント
	舞台	500以上	○	-	①	-	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	移動式音響ワゴン 運営モニター フロアコンセント 電動式スクリーン	
	更衣室	更衣室(男女)	300以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	手洗い設置
	シャワー室(男女)	300以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	手洗い、シャワー設置	
トイレ	トイレ(男女)	300以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	手洗い、スロップシンク設置 温水洗浄・暖房便座 女性用トイレ擬音装置		
バリアフリートイレ	300以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	手洗い設置 温水洗浄・暖房便座、擬音装 置		
器具庫	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
③その他																									
その他	体育倉庫	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	外部トイレ(男女)	300以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○		-	-		
防災倉庫	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(2)複合施設																									
①学童保育所																									
育成	育成室	500以上	○	-	①	-	-	-	-	○	○	○	○ スピーカ	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	手洗い

施設 名	室名		電灯	コンセント	LAN/Wi-Fi			OA フロア	電話		TV 受信 設備	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	カラ付 インター ホ	非常 呼出	電気 時計	電波 時計	機械 警備	給水	給湯	ガス	空調		備考	
			照度(Lx)		フリー	教育	行政		外線	内線													冷房	暖房		
管理	事務室		500以上	10カ所以上	－	－	①	○	○	○	○	○	－	○	○	表示	表示	－	○	○	○	○	－	○	○	ミニキッチン(流し、IHヒーターつき)
	玄関		300以上	○	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	トイレ	トイレ(男女)	300以上	○	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	手洗い、スロップシンク設置
バリアフリートイレ		300以上	○	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	○	－	－	－	○	－	－	－	－		
②集会所																										
集会 室	集会室1		500以上	○	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	○	－	－	－	－	○	○		
	集会室2		500以上	○	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	○	－	－	－	－	○	○		
管理	事務室		750以上	○	－	－	①	－	○	○	○	○	－	○	○	表示	表示	－	○	○	○	○	－	○	○	ミニキッチン(流し、IHヒーターつき)
	玄関		300以上	○	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	トイレ	トイレ(男女)	300以上	○	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	
バリアフリートイレ		300以上	○	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	○	－	－	－	○	－	－	－	－		

※LAN表中の①②等の表記はLANの回線名(行政系、情報系、教育系等)を示すものである。

※電気時計については、コスト比較等による事業者の提案により、電池交換が不要な電波式時計(電波を正常に受信できるもの)も可とする。

※機械警備については外部に対しては全館警備とし、表中の「○」は各室(エリア)にセンサー等を設置して不在時の警備を行うものとする。